

Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor životního prostředí

✉ Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Spis zn: OŽP/5271/2018

Jindřichův Hradec, dne 12. 12. 2018

čj. OŽP/61252/18/Kř-651

Oprávněné úřední osoby: Ing. Jan Kolář, Ph.D., DiS.

Ing. Ivana Nováková

Tel.: 384 351 286

E-mail: j.kolar@jh.cz

Věc: **Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je věcně příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), investuru stavby:

Obec Vydří, IČO: 00666581

se sídlem Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou

vydává

I. společné územní a stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení §§ 79, 92, 94j a 115 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu k provedení stavby vodního díla „**Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří**“ v obci Vydří, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský

Kapacita stavby:

SO 03 - splašková kanalizace celk. dl. 2427,08 m

- **gravitační kanalizace DN 250, PVC korugované, SDR 11, celk. dl.2360,08 m**

Stoka Aa DN 250 dl. 245 m

Stoka Ab DN 250 dl. 689 m

Stoka A1 DN 250 dl. 229 m

Stoka A2 DN 250 dl. 64 m

Stoka A3 DN 250 dl. 276,64 m

Stoka A4 DN 250 dl. 123,51 m

Stoka A5 DN 250 dl. 75,41 m

Stoka A6 DN 250 dl. 71,07 m
Stoka B DN 250 dl. 325 m
Stoka B1 DN 250 dl. 81,85 m
Stoka B2 DN 250 dl. 37,60 m
Stoka C DN 250 dl. 132 m
Stoka C1 DN 250 dl. 10 m

- tlaková kanalizace PE 63/5,8 mm celk .dl. 67 m

Stoka A – výtlač dl. 67m, čerpací stanice

SO 04 – Aerobní **ČOV BIO CLEANER BC 200** o kapacitě 200 EO

orientačně souřadnice ČOV: Y – 720123.788, X – 1158074.503.

objekt ČOV - technologie v betonové monolitické vaně

- obezděn a zastřešen sedlovou střechou

měrný objekt - Parschallův žlab

kanalizace v areálu ČOV - korugované PVC DN 250 dl. 50,0 m

odpad z ČOV - PVC DN 250 dl. 25,0 m zaústěn do vodního toku Vyderský
potok v ř.km 3,260

SO - příslušenství ČOV

- zpevněné plochy a příjezdová komunikace

- terénní úpravy a oplocení areálu

- sklad nářadí

- přípojka NN

Stavbou kanalizace a ČOV budou dotčeny pozemky p.č. dle KN k.ú. Vydří:

- splašková kanalizace: 1039/2, 965/2, 947/1, 1042, 5/5, 5/4, 1009, 1008/2, 1039/1, 1034/1, 1038/9, 703, 933/2, 1034/5, 371/1, 704/2, 1034/3, 371/50, 228/1, 371/48, 371/57, 360/1, 360/14, 675/8, 370/1, 671/3, 1038/6, 1026/3, 371/58, 14/2, 3, 14/1, 15/3

- stavba ČOV a výpustního objektu: 947/7, 947/5, 947/2, 947/1

II. povolení dle § 8 odst.1 písm.c) zákona o vodách k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV Vydří osazené na pozemcích p.č. 947/7, 947/5, 947/1 k.ú. Vydří do vod povrchových, drobný vodní tok Vyderský potok v ř.km.3,260 na p.č. 947/2 k.ú. Vydří, ČHP: 1-07-03-0560-0-00 – Vyderský potok, HGR: 6510-Krystalinikum v povodí Lužnice, VÚ: Nežárka od toku Hamerský potok po ústí do Lužnice (HVL_0850) obec Vydří, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský, orientačně souřadnice Y-720148,92, X-1178061,69 v množství:

$Q_{24} - 4,0 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\max} 5,5 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\max} 14,5 \text{ m}^3.\text{hod.}^{-1}$, $94,5 \text{ m}^3.\text{den}^{-1}$, $2850 \text{ m}^3.\text{měsíc}^{-1}$, $34.200 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$

o znečištění:

BSK ₅	„p“	25 mg.l ⁻¹	„m“	40 mg.l ⁻¹	0,855 t.rok ⁻¹
CHSK _{Cr}	„p“	90 mg.l ⁻¹	„m“	140 mg.l ⁻¹	3,078 t.rok ⁻¹
NL	„p“	25 mg.l ⁻¹	„m“	40 mg.l ⁻¹	0,855 t.rok ⁻¹
N-NH ₄ ⁺	„p“	20 mg.l ⁻¹	„m“	40 mg.l ⁻¹	0,648 t.rok ⁻¹

účel užívání povolené stavby vodního díla: odvod a likvidace odpadních vod z obce

III. stanovuje dle § 83 odst. 1 stavebního zákona ochranné pásmo ČOV v rozsahu 20 m od oplocení objektu ČOV na pozemcích p.č. 947/7, 947/5, 947/2, 947/1, 941/4 k.ú. Vydří.

Pro společné územní a stavební povolení, a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se dle ustanovení § 94p stavebního zákona a § 9 odst. 1 a § 15 odst. 3 zákona o vodách, současně stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových se uděluje do **31.12.2028**.
2. Množství odpadních vod bude měřeno na odtoku z ČOV kontinuálně ultrazvukovou sondou.
3. Na odtoku z ČOV budou v intervalu 4x ročně odebírány kontrolní vzorky přečištěné odpadní vody z dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8-mi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15-ti minut, se stanovením ukazatelů znečištění BSK₅, CHSK_{Cr}, NL a N-NH₄⁺. Kontrolní rozbory odpadní vody budou prováděny pouze laboratoří s osvědčením o akreditaci nebo s osvědčením o správné činnosti laboratoře, vydaným VÚV T.G.Masaryka.. Protokoly o provedených kontrolních rozbořech a měřeném objemu budou trvale uloženy u vlastníka a provozovatele ČOV.
4. Výsledky kontrolních rozborů odpadních vod budou vodoprávnímu úřadu předávány vždy k 31.1. následujícího kalendářního roku prostřednictvím ohlašovací povinnosti do systému „ISPOP“ dle datových standardů zákona č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Zdeňkem Hejtmanem, ČKAIT 0100394 z října 2011 pod č. zak. 48/2009 a jejím doplněním tj. změnou č.1, ze září 2018 ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Stavba „Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří“ bude provedena dodavatelsky dle výsledku výběrového řízení. Dodavatele stavby oznámí investor stavby písemně na odbor životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec. Stavba bude dokončena v termínu **do 31.12.2020**.
7. Před zahájením stavby bude provedeno geodetické vytyčení stavby oprávněnou firmou, popř. osobou. Doklad o provedeném vytyčení stavby bude doložen k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb..
8. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášek č. 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb., kterými se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
10. Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů, využitelné odpady budou předány k využití oprávněné osobě, nevyužitelné – osobě oprávněné k odstranění odpadů. Přebytková zemina nebude likvidována s ostatním inertním odpadem, ale bude znovu využita
11. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy tyto podmínky a povinnosti:
 - a) podmínky vyjádření správce DVT Vyderský potok Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.10.2018 vydaným pod zn. 46703/2018-143
 - kanalizační potrubí hlavních stok, přípojek, potrubí k výpustnímu objektu a kanalizační šachty Š25, Š21, Š17, Š16 a Š15 budou přejezdné těžkou mechanizací.
 - přechody toků budou provedeny bezvýkopovou technologií. Případná změna technologie přechodu toků bude předem odsouhlasena provozním střediskem Lužnice, pracoviště J.Hradec.
 - přechody toků budou po dokončení prací trvale označeny na březích vodních toků.
 - zahájení a ukončení prací bude ohlášeno na provozní úsek PS 7 v J.Hradci, zároveň bude pracovník Povodí Vltavy s.p. přizván na kontrolní dny stavby, k odsouhlasení dokončených prací a ke závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení stavby s vodním tokem bude předáno na PS Nežárka v J.Hradci v požadovaném digitálním a výkresovém provedení.

- vodní tok v okolí stavby bude udržován v řádném stavu. Případné škody na korytě vzniklé stavbou je zhotovitel povinen neprodleně odstranit.
 - při provádění prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami
 - realizaci stavby nesmí dojít k porušení opevnění koryta Vyderského potoka.
- b) podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec – ZPF ze dne 22.11.2018 vydaného pod č.j. OŽP/58154/18/Ko-681
- před započítáním prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli stavby a zamezí poškozování okolních pozemků náležejících do ZPF
 - investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
 - přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny
 - dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření
 - u odnímané půdy zajistí investor na svůj náklad ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona provedení skrývky z plochy 0,0818 ha odnímané zemědělské půdy, její následné rozmístění a rozprostření. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím dočasným uložením, ošetřováním a využitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Deník bude při kontrole dodržování podmínek souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF
 - dle předložené bilance skrývky a pedologického průzkumu, je pro odnímanou plochu 818 m² průměrná mocnost zeminy 15 cm. Celkové množství skryté zeminy v mocnosti 123 m³ bude využito nejlépe v návaznosti na prováděnou skrývku, nejpozději do doby kolaudace stavby. Část ornice bude využita na terénní úpravy v rámci stavby, zbývající část bude použita obcí Vydrův na úpravu ploch ve svém vlastnictví
 - na nezastavěné části pozemku nebude orníční a podorníční vrstva znehodnocena. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, bude orníční a podorníční vrstva skryta i z této nezastavěné části pozemku a zemina bude před dokončením stavby při závěrečných terénních úpravách rozhrnuta na pozemku.
 - v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm.b) a písm. f) nebude za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro stavbu ČOV a komunikace na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Vydrův předepsán finanční odvod
- c) podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 22.10.2018 vydaného pod zn. SÚSJH/TSÚ14976/2018/Kr
- **zásahy do asfaltového krytu vozovky III/4812 budou provedeny takto:** kryt vozovky bude odříznut nebo odfrézován, výkop bude prováděn otevřenou výkopovou rýhou paženou, krytí min. 1,2 m pod niveletou vozovky, kanalizační šachtice budou procházet osou jízdního pruhu nebo osou vozovky, přípojky budou prováděny v přímé návaznosti na výstavbu hlavního řádu kanalizace, zásyb bude proveden vhodným materiálem pro hutnění, hutnit po vrstvách dle ČSN – hutnění bude doloženo zkouškou dle TP 146, zkouška hutnění bude provedena statickou zatěžkávací deskou, na pláni požadujeme min. 45 MPa, na vrstvách šterkodrtí min. 100 MPa – ke zkouškám hutnění budeme přizváni. Četnost zkoušek určí zástupce SÚS JČK, nezpevněná krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky bude zpevněna do hloubky 30 cm šterkodrtí fr.0/32mm a zakalena prosívkou, nezpevněné silniční pozemky budou upraveny do původního stavu a případně ohumusovány a zatravněny. Oprava stavební rýhy bude provedena ve skladbě (od shora): AC01-50mm, ACL16-50mm, ACP22+-100mm, šterkodrt' fr.0/32 mm-200mm, šterkodrt' fr. 0/63mm -200mm, pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou - tato oprava bude dočasná.

- **konečná oprava** narušeného jízdního pruhu silnice III/14812 bude provedena s odstupem cca 1 roku: v celé délce a šířce dotčeného jízdního pruhu silnice bude odfrézován asfaltový kryt vozovky o tl. 50 mm, a bude položen nový asfaltový koberec ACO 11 a tl. 50 mm. Pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou. V místě, kde budou dotčeny oba jízdní pruhy (kanalizací, přípojkami), bude oprava provedena v celé šířce a délce dotčeného úseku silnice.
 - **podélným souběhem do nezpevněného silničního pozemku silnic III/14811 a III/14812** za těchto podmínek: krytí minimálně 0,8 m, zásypy hutnit dle ČSN, nezpevněný silniční pozemek upravit do původního stavu včetně ohumusování a zatravnění, v případě dotčení nezpevněné krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky požadujeme tuto zpevnit do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32 mm a zakalit prosívkou.
 - **podélným souběhem do dna silničního příkopu silnic III/14811 a III/14812** za těchto podmínek: krytí min. 1,0 m pod niveletou dna silničního příkopu, zásypy hutnit dle ČSN. V případě dotčení nezpevněné krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky požadujeme tuto zpevnit do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32 mm a zakalit prosívkou, nezpevněný silniční pozemek upravit do původního stavu včetně ohumusování a zatravnění.
 - **příčnými protlakami silnice III/14811** za těchto podmínek: protlaky budou vedeny dle projektové dokumentace, krytí kanalizace bude min. 1,2 m pod niveletou vozovky silnice III/14811. V případě dotčení nezpevněné krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky požadujeme tuto zpevnit do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32 mm a zakalit prosívkou, nezpevněný silniční pozemek upravit do původního stavu včetně ohumusování a zatravnění.
 - zástupce SÚS JČK závodu J.Hradec bude přizván na předání a převzetí stavby a v průběhu stavby bude oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku ve věcech týkajících se silnic III/14811 a III/14812
 - zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu před vlastním prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Jindřichův Hradec – odboru dopravy o povolení zvláštního užívání silnice III/14811 a III/14812
- d) podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 7.10.2009 pod č.j. 6458/09/HOK.ST
- bude stanoven takový režim stavebních činností, který zajistí, že nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti
 - pro obsluhu ČOV bude zajištěno v souladu s množstvím a druhem vykonávané práce sanitární zařízení splňující požadavky nař. vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - před uvedením stavby do trvalého provozu musí být měřením prokázáno, že hluk z provozu čerpací stanice nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření musí být provedeno na jedné čerpací stanici a z tohoto měření musí být vyhodnocen stav hlučnosti pro všechna další umístění čerpacích stanic.
 - k uvedení stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti všech materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou použitých při stavbě
 - k uvedení stavby do trvalého provozu bude předložen provozní řád vodovodu Vydří schválený OOVZ
- e) podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec – SSL ze dne 20.3.2009 vydaného pod č.j. OŽP 13533/09 les 221-065 Ri
- nesmí být omezena činnost v přilehlém lese
 - nesmí dojít k poškození či ohrožení lesních porostů, lesního půdního krytu, ani jiného zařízení lesního provozu, např. lesních cest a přístupových cest k lesu
 - nesmí dojít ke zhoršení vodního režimu na přilehlých lesních pozemcích
 - nesmí dojít ke znečišťování lesa odpady, odpadky a k zakládání skládek. Nesmí dojít k ukládání výkopového materiálu na lesní pozemky mimo povolený zábor
 - stanovené podmínky se vztahují na realizaci záměru i na následné užívání a provoz vybudované stavby
 - provedení záměru musí investor předem projednat s vlastníkem lesa a musí plnit jeho

- podmínky a pokyny
- investor musí vzít na vědomí blízkost lesa, včetně jeho negativních vlivů (nebezpečí pádu stromů a větví, opad listů a jehličím přerůstání větví a kořenů do sousedních pozemků, zastínění) a v budoucnu ponese riziko s tímto nebezpečím a negativními vlivy spojené
 - před zahájením prací vytyčít a vyznačit zábor, za účasti vlastníka (správce) lesního pozemku a odborného lesního hospodáře.
 - ihned po dokončení stavby, před skončením dočasného odnětí plnění funkcí lesa, provést na zábořem dotčené části lesního pozemku technickou rekultivaci, odstranit z plochy záboru všechny zbytky materiálů a zařízení, půdní povrch upravit, urovnat a uvést do původního stavu nebo odpovídajícího stavu. Nesmí být žádným způsobem omezena činnost v přilehlém lese.
- f) podmínky vyjádření správce zařízení distribuční soustavy (el. síť) spol. E.ON Servisní z dne 2.11.2018 vydaným pod zn. Z0980-16286262, Z0980-16286253, Z0980-16286268
- před zahájením výkopových prací budou přesně vytyčeny distribuční sítě v terénu
 - provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení bude výhradně klasickým ručním nářadím
 - výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň budou dodržovány platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
 - při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy
 - jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení bude hlášeno na čísle Poruchové služby
- g) před zahájením zemních prací si zajistí investor stavby vytyčení stávajících sítí dle stanoviska spol. CETIN ze dne 1.11.2018 vydaného po č.j. 769207/18
- h) budou dodrženy podmínky smluv o smlouvách budoucích na stavbou dotčené pozemky
12. Před zahájením zemních prací na trase stok A4, B a C zajistí dodavatel stavby za účasti hydrogeologa, investora stavby a vlastníka studny změření výšky vodního sloupce v domovních studnách na pozemcích p.č. 932/2, st. 14 a 360/7 k.ú. Vydří. Výška vodního sloupce v jednotlivých studnách bude zaznamenána do stavebního deníku a bude kontrolována hydrogeologem průběžně i během výkopových prací a pokládky kanalizačního potrubí jednotlivých tras. Investor stavby zajistí po dohodě s hydrogeologem a projektantem stavby taková opatření, aby vydatnost zdrojů podzemní vody nebyla výkopovými pracemi a stavbou kanalizace dotčena ani omezena.
13. Při výstavbě stok A-b a A4 bude respektována přítomnost napájecího potrubí z rybníka Bočák (p.č. 933/1). Toto potrubí ležící mezi šachtami Š11-Š80 na pozemcích p.č. 371/1, 371/50, 703, 1034/3, 933/2, 1034/5 k.ú. Vydří v hloubce cca 40 cm p.t. Po ukončení výkopových prací bude toto potrubí uvedeno do původního stavu.
14. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky stavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek. Termíny vlastních prohlídek budou upřesněny investorem stavby v min. 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby, s oznámením konkrétního termínu vodoprávnímu úřadu a obci Vydří. Ke kontrolním prohlídkám, které se budou týkat dotčení vodního toku řeky Nežárky budou přizváni zástupci Povodí Vltavy s.p., České Budějovice, provoz Nežárka.
15. Za účelem ověření způsobilosti a funkčnosti technologického zařízení ČOV bude na ČOV proveden před uvedením stavby do trvalého provozu roční zkušební provoz. V rámci zkušební provozu ČOV budou na přítoku a odtoku z ČOV odebírány v intervalu min. 1x měsíčně kontrolní vzorky odpadní vody pro provádění kontrolních rozborů v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL a N-NH₄⁺. Kontrolní rozborů budou prováděny laboratoří s osvědčením o akreditaci nebo s osvědčením o správné činnosti laboratoře, vydaným VÚV T.G.Masaryka.
16. V minimálním předstihu 15 dní před zahájením zkušební provozu oznámí investor stavby vodoprávnímu úřadu termín zahájení zkušební provozu za účelem provedení kontrolní

prohlídky stavby. Ke kontrolní prohlídce doloží investor stavby protokoly o provedených zkouškách nepropustnosti a těsnosti ČOV, revizi elektrického napojení ČOV a čerpací stanice, návrh provozního řádu pro zkušební provoz ČOV, kamerové zkoušky splaškové kanalizace. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.

17. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží investor stavby vodoprávnímu úřadu doklad o geodetickém vytyčení stavby před jejím zahájením, geodetické zaměření skutečného provedení stavby do mapy KN, geometrický plán ČOV, vyhodnocení zkušebního provozu, protokol o předání a převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, provozní řád ČOV, stanoviska správců sítí o kontrole a převzetí sítí při jejich křížení se stavbou, doklad o předání zaměření správci vodního toku, protokol o provedeném měření hlučnosti ČS.
18. Případné škody způsobené stavbou na cizím majetku uhradí investoři stavby v plné výši podle příslušných hospodářských či občansko-právních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vydří, IČO 00666581, Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Odůvodnění

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí obdržel dne 8.11.2018 žádost investora stavby Obce Vydří v zastoupení paní Alenou Hanselovou, bytem Český Krumlov o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společné územní a stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Vydří“.

V obci Vydří je navržena realizace splaškové a tlakové kanalizace o celkové délce 2427,08 m včetně osazení ČOV typu BIO CLEANER BC 200 o kapacitě 200 EO. Zároveň je navrženo ochranné pásmo ČOV o šířce 20 m od oplocení ČOV.

V rámci zahájení vodoprávního řízení byly vzneseny připomínky paní Pavlín Šnajdrové bytem Dvorce 8; paní Věry Hrádkové bytem Vydří 45; pana Vladimíra Písaře bytem Vydří 10 a paní Věry Hoškové bytem Vydří 23, aby zahájení výkopových prací negativně neovlivnilo množství vody v kopaných studních na pozemcích v blízkosti realizované kanalizace popř. aby byl zachován odpad z rybníka Bočák. Připomínky byly vypořádány v rámci podmínek č. 12 a 13 stavebního povolení.

Doložením požadovaných dokladů byla splněna povinnost podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady a to především:

- Projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Zdeňkem Hejtmanem, ČKAIT 0100394 z října 2011 pod č. zak. 48/2009, jejím doplněním tj. změnou č.1 ze září 2018
- Závazné stanovisko č.j.: VÚP/458713/18/RR ze dne 21.11.2018, které vydal Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 7.10.2009 pod č.j. 6458/09/HOK.ST
- Vyjádření správce DVT Vyderský potok Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.10.2018 vydané pod zn. 46703/2018-143
- Závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec – ZPF ze dne 22.11.2018 vydaného pod č.j. OŽP/58154/18/Ko-681
- Závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec – SSL ze dne 20.3.2009 vydaného pod č.j. OŽP 13533/09 les 221-065 Ri
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 22.10.2018 vydaného pod zn. SÚSJH/TSÚ14976/2018/Kr
- vyjádření správců inženýrských sítí: CETIN ze dne 1.11.2018 vydaným pod č.j.769207/18; E.ON Servisní, s.r.o. (elektrická síť) ze dne 2.11.2018 vydaným pod zn. Z0980-16286262, Z0980-16286253, Z0980-16286268; E.ON Servisní, s.r.o. (plyn) ze dne 2.11.2018 vydaným pod zn. Z0980-16286262, Z0980-16286253, Z0980-16286268
- Smlouvy o smlouvách budoucích na stavbou dotčené pozemky

- připomínky k zahajovanému řízení paní Pavlína Šnajdrové bytem Dvorce 8; paní Věry Hrádkové bytem Vydří 45; pana Vladimíra Písaře bytem Vydří 10 a paní Věry Hoškové bytem Vydří 23
- plná moc pro zastupování
- mapou z KN
- výpisem na pozemky stavbou dotčené a sousední

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením o zahájení řízení s upuštěním od místního šetření podle § 94 m odst. 3 stavebního zákona č.j.: OŽP/56371/18/Kř-600 ze dne 8.11.2018 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do 15-ti dnů po obdržení (vyvěšení) tohoto oznámení nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Povolovaná stavba je vodním dílem, které je povolováno ve společném územním a stavebním řízení. Podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona je příslušný k vydání společného územního a stavebního povolení ten stavební úřad, který je příslušný k povolení stavby – vodního díla, tzn. vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik (podle ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že předmětný záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval vymezením okruhu účastníků řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle ustanovení § 94k stavebního zákona.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

- Stavebník – Obec Vydří v zastoupení paní Alenou Hanselovou
- Osoba (FO nebo PO), jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno
 - Povodí Vltavy s.p.
 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 - Pavlína Šnajdrová
 - Petr Hrbek
 - Jindřich Pražák
 - Anna Pražáková
 - Jindřiška Bočková
 - Milan Míka
 - Věra Hrádková
 - Jana Kunická
 - Jaroslav Cettl
- Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Vydří
- Obec, v jejímž správním obvodu může dojít výkonem rozhodnutí k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí – Město Jindřichův Hradec

Na základě předložené PD, doložených dokladů a na základě toho, že ze strany dotčených účastníků řízení a organizací ani orgánů státní správy nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky ani námitky, které by bránily vydání požadovaného povolení a stavba vodního díla není v rozporu se zájmy sledovanými Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů, rozhodl zdejší odbor, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Jindřichův Hradec odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v odpovídajícím počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ J. Hradec.

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 3000, 00 Kč byl zaplacen dne 5.12. 2018.

Ing. Ivana Nováková

vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Jindřichův Hradec

Obdrží (doporučeně):

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Obec Vydří, Vydří 51, 378 02 Stráž nad Nežárkou prostřednictvím Alena Hanselová, IN-AL, Pod
Hrází 579, 381 01 Český Krumlov

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

vlastníci pozemků dotčených stavbou: doporučeně

DS Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

DS Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3

Pavλίna Šnajdrová, Dvorce 8, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Petr Hrbek, Kosmická 750/27, 149 00 Praha 4 Háje

Jindřich Pražák, Vydří 37, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Anna Pražáková, Vydří 37, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Jindřiška Bočková, Pod Tratí 843, 336 01 Blovice

Milan Míka, sídliště U Nádraží 785/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Věra Hrádková, Vydří 45, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Jana Kunická, Vydří 19, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Jaroslav Cettl, sídliště Vajgar 570/III, 377 01 Jindřichův Hradec

vlastníci sousedních pozemků (veřejnou vyhláškou)

p.č. dle KN 941/4, 960/2, 951/2, 1048, st.51/2, st.110, 960/3, 970/1, 969/6, 966/2, st.73, st.74, 19, 20, 965/5, st. 101, 965/3, 965/4, st. 53, 962/1, st. 70/1, 961/2, 15/1, 15/2, 15 /3, 11/4, st. 4, 11/5, 935/1, 5/3, 935/2, 5/2, 8/2,8/1, 89, 96/1, 96/2, 1012, 224/1, 248, 1013, 226, 94/1, st. 7, 91, 92/1, 92/2, st. 6/2, st. 6/1, 1034/4, 933/1, 930, 932/2, st. 50, 929, 699, 700, st. 49, 702/1, 371/42, 692/1, 690, st. 46, 689/1, st. 45, 371/61, 371/64, 371/38, 371/37, 371/52, 371/63, 678, 677/9, st. 39/2, 371/45, 679/1, st. 39/1, 724/3, 724/1, 724/4, 724/2, 677/2, st. 37, 725/1, 725/3, st. 35, 670/3, 370/7, st. 34/2, 671/2, 671/4, 672/2, 1023/3, 371/43, 675/3, 371/59, 371/39, 371/38, st. 29/1, 367/1, st. 31, 371/12, 370/2, st. 54, 371/14, st. 61, st. 65, 371/31, 371/32, 372/5, st. 32, 378/3, st. 78, 371/23, 371/13, st. 62, 371/30, 371/16, 371/25, st. 79, st. 98, 366/1, 365/2, 361, 363/2, st. 26/1, 363/1, st. 27, st. 28, 366/2, 371/29, st. 55, st. 56, 371/10, st. 26/8, st. 26/6, 364, st. 26/5, st. 26/4, st. 63, 360/2, st. 66, 360/4, 360/7, st. 67, 360/12, 400/10, st. 72/1, 400/13, st. 77, 400/11, st. 71, 360/8, st. 69, 360/11, st. 64, 360/13, st. 26/3, 359, st. 59, 360/17, st. 26/2, st. 25, st. 23, 1040, st. 211, 360/10, 360/6, 360/9, 235, 1016/2, 233/1, st. 14, 244/1, 244/2, st. 105, 245/1, 229/1, 229/2, st. 10, 228/2 k.ú. Vydří.

Dále obdrží (doporučeně):

DS Obecní úřad Vydří - se žádostí o vyvěšení na veřejné tabuli po dobu 15-ti dnů a vrácení zpět na OŽP MěÚ J. Hradec s vyznačením data vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor vnitřní správy - se žádostí o vyvěšení na veřejné tabuli po dobu 15-ti dnů a vrácení zpět na OŽP MěÚ J. Hradec s vyznačením data vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí - OH, ZPF, OPaK - zde (mail)

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy – zde (i)

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování – zde (i)

DS E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

DS Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

DS E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

DS Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 01 České Budějovice